

형식시험성적서

제 품 명	저압배전반
형 식 명	BMT-LV-ABMC1600 3상 4선식 600 V(정격절연전압) 220/380 V 1 600 A 35 kA 1 s 60 Hz
신 청 자	(주)비엠티 경상남도 양산시 석계산단2길 43
제 작 자	(주)비엠티 경상남도 양산시 석계산단2길 43
시험일자	2021-12-15 ~ 2021-12-24
발행번호	22TC200052

본 형식시험성적서는 시험품의 도면과 기술 명세를 포함하며, 아래 규격에 따라 일련의 형식시험을 수행하였음.

SPS-KEMC 2102-0610: 2016

시험품은 위 공인규격의 형식요구사항을 만족하고, 4 페이지의 정격사항은 적합함.
본 형식시험성적서는 시험품에만 적용되며, 동일한 형식의 제품 동일성 책임은 제작자에게 있음.
본 형식시험성적서는 총 48 페이지로 구성됨.

KERI 서면승인 없이 본 시험성적서의 일부를 복사하여 사용할 수 없음. 전자사본은 기술정보일 뿐이며, 검인된 시험성적서만 그 효력이 있음.

위 시험성적서는 국제시험기관인정협력체 상호인정협정(ILAC-MRA)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

작 성

김현동

승 인
(기 술 책 임 자)

이동준

발 행 일

2022-01-17

[DF-HH-7081-02/02]

한국전기연구원장

